

Zalaigrice Község Önkormányzat
8761 Zalaigrice, Pacsai u.14.


Szám: 2-6/2016.

J e g y z ő k ö n y v

**Zalaigrice Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 25-i lakossági fórumról**



ZALAIGRICE



Zalaigrice Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 25-én
17.00 órától megtartott lakossági fórumról

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácssterme
8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14.

Jelen voltak: Horváth Gyöngyi polgármester
Szabó Ágota Anna alpolgármester
Vass Tünde, Horváth Ferenc, Tömpe Rudolf képviselők
Seffer Jánosné, Pálfiné Varga Julianna külsős tagok
dr Benedek Karolina jegyző
Marton Nikolett jegyzőkönyvvezető
Kovács Zsuzsanna igazgatási ügyintéző
Dzsudzsák Ferencné Zalavíz Zrt ivóvíz ágazat vezető
Patty-Törő Kata Zalavíz Zrt kistérségi egységirányító
Valamint 9 fő helyi lakos

Horváth Gyöngyi polgármester köszöntötte a lakossági fórumon megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 megválasztott települési képviselőből 4 fő megjelent, Horváth Ferenc jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud a fórumon részt venni. Felkérte jegyzőkönyv hitelesítőnek Vass Tündét, melyet a testület egyhangúlag támogatott.

Külön köszöntötte Dzsudzsák Ferencnét és Patty-Törő Katát a Zalavíz Zrt képviseletében.

1. Tájékoztató a Zalavíz Zrt közműfejlesztésével kapcsolatos munkálatokról Tájékoztatót tartja: Dzsudzsák Ferencné ivóvízágazat-vezető

Horváth Gyöngyi elmondta, az ivóvíz szolgáltatással kapcsolatban felmerült gondok megbeszélésére hirdette meg ezt a lakossági fórumot. Egyrészt azért volt rá szükség, mert a lakosságból valaki az ÁNTSZ-hez írt levelet azzal kapcsolatban, hogy Zalaigricén ihatatlan a víz, másrészt, mert már nagyon sok a szóbeszéd, hogy mit történik az ivóvízzel és ezért szeretne szó szerint tiszta vizet önteni a pohárba. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy igaz maga a víziközmű az önkormányzatok tulajdonában van, de a karbantartója és működtetője a Zalavíz Zrt. A jelenlegi vezetésnek ugyan úgy van köze a víz minőségéhez, és a működéshez, mint ahogy a régiek is volt. Azaz a karbantartás, vastalanításról való gondoskodás, ennek a költségeinek a megfizetése kötelező feladata lett volna a régiek is, mert ami nincs megfelelően karbantartva az előbb utóbb megbosszulja magát. Megkérte Dzsudzsák Ferencnét a Zalavíz Zrt ivóvízágazat vezetőjét, hogy ismertesse a fennálló helyzetet.

Dzsudzsák Ferencné elmondta köszöni a lehetőséget, hogy itt lehetnek, és hogy tájékoztathatják a lakosságot a jelenlegi helyzetéről nemcsak papír alapon, hanem személyesen is, kérdéseikre eddig is válaszoltak telefonon, de bízik benne, hogy így még hathatósabb lesz.

A víziközmű tulajdonosa, ahogy azt a polgármester asszony is elmondta, az önkormányzatok, de ezt a víziközmű vagyont a Zalavíz Zrt kezeli, tehát konkrétan ő látja el a rendszernek az üzemeltetését, a lakossági vízellátást. A pacsai vízműről Zalaigrice, Zalaszentmárton Szentpéterúr és Pacsa települések kapják az ivóvizet. A pacsai vízmű mélyfúrású kutakkal üzemel, 4 db kút található, mindegyik kút magasabb vas és mangán értéket mutat a rétegvíz miatt. Így tisztítás technológia is létesült a közmű építésekor, amelynek a feladata értelem szerűen a kutakból kitermelt víz tisztítása abból a vas és mangán eltávolítása, illetve utána a hálózatba való tovább juttatása a szűrt víznek. Ez a tisztítási technológia, ahogy maga a vízmű sem mai gyermek. A technológia lényege, hogy levegőt fúj a vízbe, ami által a vas és mangán láthatóvá válik benne, ezt pedig a szűrőtartályok segítségével eltávolítják, mely utána tisztított és szűrt víz. Ez egy egyszerű technológia, ami eddig nagyon jól működött. Mellette járulékos adottságként lezajlott egy másik tisztítási folyamat is, ami baktériumok biológiai szervezetek hajtottak végre, vagyis a kútvízben rejlő ammóniát lebontották, így az nem került ki a hálózatra. A Zalavíz Zrt működése során kötelezően az előírásoknak megfelelően mintázza ezeket a vízellátó berendezéseket, ellátási területeket.

Tavaly az év vége fele, az egyik eredmény nem lett jó egy baktériumok jelenlétére utaló eredmény, tulajdonképpen egy indikátor jelenlétét fedezték fel, ami azt jelzi, ha nem figyelnek oda, gond lehet a rendszeren. A víz egy élő közeg, amely tápanyagot állandó hőmérsékletet és különböző összetevőket tartalmaz, amely adott esetben alkalmas is lehet arra, hogy abban bármi elszaporodjon, ha nem figyelünk oda rá.

A jelzés értékű eredmény elkészült, aminek következtében egyértelműen látszott, hogy be kell avatkozni a teljes ivóvíz ellátó hálózaton. Először fertőtlenítéssel próbálkoztak, hipót adagoltak a szűrt vízhez, hogy stabilizálják a hálózaton lévő ivóvizet, amelyet a lakosság érzékelhetett is hiszen erőteljes íz és szaghatást okoz. Ez egy hosszú folyamat, ami rendszeres vegyszerezést, folyamatos hálózattisztítást és tároló tisztításokat jelentett. Sajnálatosan azt tapasztalták, hogy ezzel tudnak jó eredményeket elérni, de amikor a vegyszer adagolását csökkentették vagy abba hagyják, az indikátor újra megjelent. Ezért az a döntés született, hogy a szűrőtartályokat kiveszik teljes mértékben üzemből és a bennük lévő szűrő anyagot kicserélik. Ez is megtörtént, ekkor a lakosok ismét érzékelhették a változást, hiszen a kútból szűretlen vizet engedtek a rendszerre, amelynek vasasabb íze volt. Ekkor már biztosak voltak benn, hogy gondolkodniuk kell a tulajdonosokkal - az önkormányzatokkal - felújítsák a teljes tisztítás technológiát. Ezt kétféleképpen tudják megvalósítani, vagy a tulajdonos önkormányzatok teljes mértékben megfinanszírozzák, vagy várnak, hogy pályázati úton lehessen felújítani. Elmondta, nem kis összegű beruházásról beszél ez több 10-100 millió forint.

Miután megvolt a szűrőtöltetek cseréje, teljesen jó eredményeket kaptak, de sajnos ez körülbelül másfél hétig tartott. Ekkor ugyan azt tapasztalták, hogy elindult egy indikátor a vízben. Kihangsúlyozta, hogy ez emberi szervezetre egyáltalán nem káros, csupán jelzés értékkel bír az üzemeltető felé, hogy cselekedjen. Hozzátette őszintén bevallja, minden pontját ellenőrizték a rendszernek, de még a mai napig sem tudják, honnan indul el az indikátor. Rengeteg vezetékét kicserélték már, hetente tisztították a tárolókat, tárolók szerelvényeit kicserélték, de sajnos arra jutottak, hogy vissza kell térni a vízmű telepre, és mielőbb elkezdni a rekonstrukciót.

A folyamatos öblítések és beavatkozások felborították a rendszerben lévő víz egyensúlyát, és ezáltal tapasztalhatták azt, hogy vasas, hipós ízű barnás színű víz folyik otthon a csapokból.

Azt tudni, kell ha jól működik a tisztítás technológia sem azt jelenti, hogy teljes mértékben az utolsó mikrogrammig eltávolít mindent abból amit kell. Erre vonatkozóan megvannak a határértékek, hogy mikor bocsátható teljes biztonsággal a hálózatra a víz. Amikor jól működött a technológia akkor is küldött ki a rendszerbe vasat és mangánt, ez természetes, de ezek az

anyagok kiülnek a vezetékek falára és ott bevonatot képeznek. Ezeket a bevonatokat mind a fertőtlenítéssel, mind az átöblítésekkel megbolygatták. Ez okozta az elszíneződést és a vasas ízt. A folyamatos öblítéssel és mintázással eljutottak odáig, hogy nem csak a vas és mangántalanítás nem tökéletes, hanem mellette a leges legelején jelzett ammónia eltávolító baktériumokat is teljesen kiölték a fertőtlenítőszerrel. Ezért jelenleg sajnos ammóniás víz kerül a hálózába, ami önmagában nem probléma. Ez akkor okoz problémát, ha az ammónia valamilyen behatás következtében elkezd lebomlani és belőle különböző származékok nitrát és nitrit keletkezik.

Arról már biztos tájékoztak, hogy melyiknek milyen veszélye van. A héten sokadik mérés után azt tapasztalták, hogy az ammónia bomlásnak indult a rendszerben és a hálózat minden pontján nitrit volt a vízben. A nitritre és a nitrátra a jogszabályok szigorú határértékeket szabtak meg pont azért, hogy a fogyasztása miatt ne legyen senkinek semmi baja. Egy egészséges emberi szervezetnek ennek lebontása nem okoz gondot. A csecsemők esetében ez más, hiszen az ő emésztőrendszerük nem úgy működik mind a nagyobb gyerekéké vagy felnőtteké, az ő gyomorsavuk lebontja az anyagot. Csecsemőknél légzési nehézséget okozna, de ehhez folyamatosan több liter vizet kellene fogyasztani. A jogszabály által meghatározott eljárásrendet kell követni, ami jelen esetben azt jelenti, hogy az 1 éves kor alatti gyermekek és várandós anyák részére a víz fogyasztását más módon kell megoldani, ezért a Zalavíz Zrt ezt babavízzel és ásványvízzel pótolja. Jelenleg ez zajlik, a folyamatos tisztítások által sem kapnak határérték alatti eredményt, ezért egy szakkéggel vették fel a kapcsolatot, hiszen az ammónia eltávolítására vannak speciális technológiák. Az a megállapodás született, hogy a pacsai vízműtelepre beépítenek egy ilyen technológiát. Ezt a jövő héten megteszik, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy az előbb elmondott rekonstrukciós munkát nem folytatják.

A lakosság segítségét is kéri, hiszen a hét végén elkezdődik a teljes hálózat mechanikus áttisztítása, és a mosás során lezárják a kollegát az összes bekötő vezetéket és a mosásokat követően kinyitják és azt is átöblítik. Kiemelte, hogy a mosáshoz elfogyasztott víz nem lesz kiszámlázva a lakosságra. A teljes hálózatot előre tervezve másfél hét alatt mossák át.

Tunkel Lajos egy lerobbant immunrendszerű felnőtt embert mennyire veszélyeztet a jelenlegi ivóvíz.

Dzsudzsák Ferencné elmondta, semmilyen veszélye nincs a felnőtt szervezetre.

Tunkel Lajos elmondta, igaz nem az ivóvízzel kapcsolatos, de a telkétől nem messze van telepítve egy szennyvíz átemelő, amellyel gondok vannak. Ezt már többször jelezte, de nem történt semmi. Először a hangjával volt probléma, akkor csináltak vele valamit, évente kétszer legalább kiönt, utána még soha nem látta, hogy fertőtlenítettek volna. Arról nem is beszélve, hogy a szagtól nem lehet megmaradni. Egyszer voltak kint a vízműtől és megnézték, tettek bele valami szagtalanító anyagot amitől még büdösebb lett. Tudomása szerint eredetileg nem is oda lett tervezve, bár egyesek azt mondják beleegyezett, hogy oda legyen telepítve, de szerinte, nem. Nem is írt alá semmilyen beleegyezést.

Dzsudzsák Ferencné elmondta, előre is elnézést kér, de ebben ő sajnos nem tud segíteni, hiszen a Zalavíz Zrt úgy működik, hogy az ivóvíz és a szennyvíz hálózatot külön kezelik, de továbbítani fogja a problémát az illetékeseknek.

Horváth Gyöngyi megígérte Tunkel Lajosnak, hogy hivatalosan ezen a vonalon elindul, hiszen most már lesz egy jegyzőkönyv is róla. Ő is úgy tudja, hogy eredetileg nem oda tervezték, hanem a 102-es helyrajzi számra.

Dzsudzsák Ferencné megkérdezte, mikor tapasztalták utoljára, hogy elszíneződött víz folyt a csapból.

Horváth Gyöngyi elmondta, nem tapasztaltak még olyat, hogy elszíneződött víz folyik a csapból, csak szaga volt a víznek.

Dzsudzsák Ferencné elmondta, most előre elnézést kér, mert a mostani tisztítás során elő fog fordulni. Ha valamivel problémájuk van, legyenek szívesek vagy a polgármester asszonyt, a jegyző asszonyt vagy akár a Zalavízet keresni, és ne találgatni meg pánikot kelteni.

dr. Benedek Karolina megköszönte a Zalavíz Zrt munkáját, és Dzsudzsák Ferencné tájékoztatását. Kiemelte, hogy a Zrt. az önkormányzatok, azaz tulajdonképpen a lakosok tulajdonában levő rendszert, csöveket, kutakat, dugókat stb. üzemelteti. Ha autó lenne, akkor már rég ki kellett volna cserélni, olyan idős rendszerről van szó, ráadásul a karbantartására, fenntartására juttatott költség elég sovány. A jogszabályok olyan határértéket határoznak meg, amikor jelzés van a rendszer felé, de még nem károsítja az egészséget, inkább megelőző jellegű intézkedésekről és fejlesztésről van itt tehát szó. A szennyvízzel kapcsolatos felvetés tekintetében megjegyzi, hogy akit érint még nem jelezte ezt írásban, legalábbis a hivatalhoz ez nem jutott el, amióta ő jegyző, biztosan nem.

Horváth Gyöngyi megköszönte a részletes tájékoztatást Dzsudzsák Ferencnének, mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a lakossági érdeklődést és a lakossági fórumot 17.40 órakor lezárta.













Horváth Gyöngyi
polgármester


k.m.f.
Zalágrice Község Önkormányzata
*
Vass Tünde
képviselő


dr. Benedek Karolina
jegyző


J E L E N L É T I Í V

Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 25-i lakossági fórumára

Hörvách Gyöngyi polgármester	
Szabó Ágota Anna alpolgármester	
Horváth Ferenc	—
Vass Tünde	
Tömpe Rudolf	
Seffer Jánosné ügyrendi biz. kültag	
Pálfiné Varga Julianna biz. kültag	
dr. Benedek Karolina jegyző	
Marton Nikolett jegyzőkönyvvezető	
Kovács Zsuzsanna ig. ügyintéző	
Dzsudzsák Ferenoné ZALAVIZ ZRT	
PATY - TÖRŐ KATA , ZALAVIZ ZRT	



ZALAIGRICE



Zalaigrice Község Polgármestere

8761 Zalaigrice, Pacsai u. 14

Tel/Fax: 92/568-108

E-mail: titkarsag@pacsa.hu

M e g h í v ó

Zalaigrice Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54 §-a alapján Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2014. (V. 5.) rendeletének 69 § (1)-a alapján

2016. május 25. (szerda) 17.00. órára

összehívom.


Helye: Polgármesteri Hivatal
8761 Zalaigrice, Pacsai u.14.

N A P I R E N D

1. Tájékoztató a Zalavíz Zrt közműfejlesztésével kapcsolatos munkálatokról
Tájékoztatót tartja: Dzsudzsák Ferencné ivóvízágazat-vezető

A lakossági fórumra tisztelettel meghívom.

Zalaigrice, 2016. május 19.


Horváth Gyöngyi
polgármester

